



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПРОКУРАТУРА  
ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

ул. Седова, 20  
с. Владимиро-Александровское, 692962



Директору МБОУ «ООШ»  
с. Золотая Долина

ул. Летная, д. 3Д, с. Золотая Долина,  
Партизанский муниципальный округ

29.05.2025 № 7-20-2025/Прдп259-25-20050023

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений действующего законодательства

Прокуратурой Партизанского района совместно со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также противопожарной безопасности на территории Партизанского муниципального округа, в ходе которой установлено следующее.

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства - участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В силу ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации, в связи с чем образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила, ППР).

В нарушение п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на объекте защиты отсутствует информация о размещении и месте хранения ключей от чердачного помещения.

В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г., на объекте защиты допущено расположение огнетушителя в кабинете точка роста без специальных подставок, исключающих падение или опрокидывание.

В нарушение п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, правое крыло первого этажа.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Далее – СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы по всей школы имеют дефекты и повреждения.

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648- туалетные кабины не оснащены туалетной бумагой, умывальные раковины – бумажными полотенцами.

В соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

В нарушение п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20, на отопительных приборах в школе отсутствуют ограждающие устройства.

В соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в учебном классе химии (точка роста.), в пищеблоке, в кабинете «8 класс» в неисправном состоянии лампы дневного освещения.

В соответствии с п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) установлено, что не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовых приборов из алюминия; разделочных досок из пластмассы и прессованной фанеры; разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря с трещинами и механическими повреждениями.

В нарушение указанных санитарно-эпидемиологических требований, столовая посуда для питания используется со следами сколов.

В соответствии с п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

В нарушение п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что директором МБОУ ООШ с. Золотая Долина ненадлежащим образом исполняются требования санитарно-эпидемиологического, антитеррористического и пожарного законодательства, что влечет нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, а также нарушение права на безопасное пребывание в общеобразовательной организации.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего отношения должностных лиц МБОУ ООШ с. Золотая Долина к исполнению возложенных обязанностей, в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководителя учреждения за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру Партизанского района для участия.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок письменно сообщить в прокуратуру Партизанского района. К информации приложить документы, подтверждающие фактическое устранение нарушений, привлечение виновных к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района  
советник юстиции

А.В. Голубцов

Исп. А.А. Покачалова 8(924)7396245

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 178A5B0D88575C6967DC165F26FAA40D  
Владелец Голубцов Антон Викторович  
Действителен с 10.03.2025 по 03.06.2026